Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Śremie

Śrem, 30 grudnia 2025 r.

ON-HK.9022.310.2025

Sprawę prowadzi: Anna Frąckowiak
+48 61 27 83 324
higiena_komunalna.psse.srem@sanepid.gov.pl

Śremskie Wodociągi sp. z o.o.
ul. Parkowa 8
63-100 Śrem

Dotyczy: Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Piotrowie.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie

na podstawie sprawozdań z badań:

Laboratorium Badań Wody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie ul. Niepodległości 66:

- nr WN/168/2025 z dnia 21.02.2025 r.,
- nr WN/414/2025 z dnia 04.04.2025 r.,
- nr WN/860/2025 z dnia 11.07.2025 r.,
- nr WN/1168/2025 z dnia 19.09.2025 r.,
- nr WN/1534/2025 z dnia 21.11.2025 r.,

Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych oraz Laboratorium Aparatury Specjalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu ul. Noskowskiego 21

- nr N/3809/2025 z dnia 26.09.2025 r.,

AQUANET Laboratorium sp. z o.o. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań:

- nr 377P/28.01.2025-3/Z z dnia 31.01.2025 r., nr próby 25/03547/P,
- nr 377P/11.03.2025-7/Z z dnia 21.03.2025 r., nr próby 25/10145/P,
- nr 377P/25.03.2025-1/Z z dnia 27.03.2025 r., nr próby 25/12848/P,
- nr 377P/20.05.2025-6/Z z dnia 26.05.2025 r., nr próby 25/22256/P,
- nr 377P/24.06.2025-1/Z z dnia 25.06.2025 r., nr próby 25/29394/P,
- nr 377P/19.08.2025-7/Z z dnia 22.08.2025 r., nr próby 25/38362/P,
- nr 377P/26.08.2025-1/Z z dnia 28.08.2025 r., nr próby 25/39286/P,
- nr 377P/21.10.2025-3/Z z dnia 28.10.2025 r., nr próby 25/48771/P,
- nr 377P/25.11.2025-4/Z z dnia 28.11.2025 r., nr próby 25/54075/P,
- nr 377P/25.11.2025-5/Z z dnia 28.11.2025 r., nr próby 25/54076/P,
- nr 377P/25.11.2025-6/Z z dnia 28.11.2025 r., nr próby 25/54077/P,

sporządzonych po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbek wody pobranych do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Śremskie Wodociągi sp. z o.o. ul. Parkowa 8 63-100 Śrem w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B

z wodociągu publicznego w Piotrowie w roku 2025 stwierdza

spełnienie wymagań mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych określonych w załącznikach: nr 1 A Tabela 1 poz. 1, 2; nr 1 B poz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; nr 1 C Tabela 1 poz. 1, 2, 3; nr 1 C Tabela 2 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; nr 1 D Tabela 1 poz. 1, 3, 6; nr 1 D Tabela 2 poz. 1, 2, 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w związku z czym **woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.**

Jednocześnie w trakcie realizacji pozostaje decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie nr ON-HK.9022.189.2025 z dnia 20.10.2025 r., w której stwierdzono warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi oraz zobowiązano Śremskie Wodociągi sp. z o.o. do kontynuowania działań naprawczych w zakresie doprowadzenia parametrów wody w zakresie manganu do wartości określonej w załączniku nr 1 C Tabela 2 poz. 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz okazania skuteczności podjętych działań naprawczych w postaci wyników wewnętrznej kontroli jakości wody w punktach zgodności obrazujących cały obszar zaopatrzenia, w terminie do dnia 31.01.2026 r.

Ocena dotyczy miejscowości: Chaławy, Grabianowo, Grzybno, Iłówiec Wielki, Kopyta, Ogieniewo, Piotrowo, Rogaczewo, Sucharzewo, Szołdry w gminie Brodnica.

Z wyrazami szacunku

Urszula Sitnicka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:
1. Adresat e-Doręczenia
2. Wójt Gminy Brodnica ul. Parkowa 2 63-112 Brodnica e-Doręczenia
3. aa.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Śremie z siedzibą przy ulicy Wiejskiej 2, 63-100 Śrem. Kontakt: listownie na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Śremie, ul. Wiejska 2, 63-100 Śrem, przez elektroniczną skrzynkę podawczą o adresie: /PSSESREM/SkrytkaESP lub na adres do doręczeń elektronicznych: AE:PL-85390-12885-FBGWI-33.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można kontaktować się poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: iod.psse.srem@sanepid.gov.pl Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez PSSE w Śremie, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych PSSE w Śremie nie należy natomiast załatwianie innych spraw.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz przepisów wykonawczych.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora w szczególności Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14 poz. 67 ze zm.).

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

- dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
- sprostowania swoich danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- przenoszenia danych do innego administratora,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”).

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.